

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:

gpsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 134 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 12» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, директору Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан Маркеловой Евгении Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Мухаметзянова Расима Рауфовича

№ 134 от “ 30 ” октября 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|----|------|----|------|----|------|----|----|------|----|------|-------------------|--------|
| “ 13 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 11 | час. | 00 | мин. | до | 13 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 2 часа |
| “ 15 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. | до | 11 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час |
| “ 20 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. | до | 11 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час |
| “ 22 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. | до | 13 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 3 часа |
| “ 26 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 11 | час. | 00 | мин. | до | 13 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 2 часа |
| “ 30 ” | 10 | 20 | 20 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. | до | 15 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час |
| “ 27 ” | 08 | 20 | 18 | г. с | 15 | час. | 00 | мин. | до | 17 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 2 часа |
| “ 31 ” | 08 | 20 | 18 | г. с | 12 | час. | 00 | мин. | до | 13 | час. | 00 | мин. | продолжительность | 1 час |

проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г.
Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по
пожарному надзору майором внутренней службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем
зданий общеобразовательного учреждения - Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
расположенных по адресам: 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Тукаева, 2
Д; 453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, 21; 453104,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Лесная, 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Маркеловой
Евгенией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Содержание пункта и нормативного акта и документа безопасности, которого(-ых) нарушены | пункта и наименование правового акта Российской Федерации (или) по нормативного пожарной требования | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении и (указывается только выполнение) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Учебный корпус № 1 (ул. Тукаева, 2 Д): | | | | | |
| 1. | Не предусмотрены ограждения на кровле | ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 8.11 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | | 01.08.2021 г. | |
| 2. | В кабинете № 1, № 20 при параллельной открытой прокладке проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, расстояние до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м | ст. 4, ст. 83 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | | 01.08.2021 г. | |
| Учебный корпус № 2 (ул. Лесная, 20): | | | | | |
| 3. | Помещение спортивного зала оборудовано извещателями пламени, а не дымовыми пожарными извещателями | ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110- 03)», п. 9 таблицы 1 приложения к Приказу МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110- 03)», п. А.3, приложение А, п. 9 таблицы А.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | | 01.08.2021 г. | |
| 4. | В актовом зале пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией | ст. 4, ст. 83 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11 таблицы А.2 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | | 01.08.2021 г. | |
| 5. | В кабинете № 17 горизонтальное расстояние от извещателя до | ст. 83, ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП | | 01.08.2021 г. | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| | электросветильника составляет менее 0,5 м | 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | | |
| Учебный корпус № 3 (ул. Социалистическая, 21): | | | | |
| 6. | Прибор приемно-контрольный систем пожарной сигнализации установлен в общедоступном месте и не защищен от несанкционированного доступа | ст. 4, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» | 01.08.2021 г. | |
| 7. | В коридоре за № 5, № 6, № 8 отсутствуют световые оповещатели "Выход" | ст. 4, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | 01.08.2021 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 30 ” октября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Маркелова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

“ 30 ” октября 20 20 г.