



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон: (347) 279-96-00, Факс: (347) 279-96-04
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Стерлитамак
(место составления)

“ 11 ” марта 20 20 .
(дата составления акта)
12 ч 00 мин
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № №29-14/ РП-284-357-О/П

Муниципальное автономное общеобразовательное «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Мною, главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) Зуевым Олегом Алексеевичем на основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.А. Коротова № РП-284-353-О от 30.01.2020 «О проведении внеплановой выездной проверки муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 12» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (сокращённое наименование МАОУ «Лицей № 12» г.Стерлитамак РБ).

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 250, Вам предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№№	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа	Срок устранения нарушений
1.	На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок не составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 1.6.3., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	01.09.2020г.
2.	В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, не указаны его обязанности по: обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года, обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 1.2.6., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	01.09.2020г.
3.	В учреждении не проводятся технические освидетельствования электрооборудования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования (39)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 1.6.7, утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	01.09.2020г.
4.	В учреждении отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру и ремонту сети электрического освещения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.12.12 утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	01.09.2020г.
5.	Не представлены паспорта на каждое, находящееся в эксплуатации заземляющее устройство, содержащие необходимые данные.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.7.15., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.	01.09.2020г.
6.	В учреждении, на кабельных линиях отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения,	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.4.5., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы	01.09.2020г.

	сечения, номера или наименования линии.(123)	Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	
7.	В ВРУ электропомещения лица (ул. Тукаева, 2Д) покрытие пола не обеспечено защитой от образования цементной пыли.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 2.2.10., утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г	01.09.2020г.
8.	Отсутствуют документы (акты) подтверждающие устранение дефектов в электроустановках зданий школ по: ул. Тукаева, 2Д, ул. Лесная, 20, ул. Социалистическая, 21 выявленных специализированной обслуживающей организацией ООО «ЭнероТехСервис»	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пункт 1.8.1, утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г.; Ведомости дефектов выданных ООО «ЭнероТехСервис»: от 11.06.2019г. по ул. Тукаева, 2Д, от 11.06.2019г. по ул. Лесная, 20, от 03.06.2018г. по ул. Социалистическая, 21	01.09.2020г.

2. Не позднее 01.09.2020г. направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14, (e-mail: aup@priuralnadzor.ru) уведомление о принятых мерах по организации исполнения предписанных мероприятий, указанных в настоящем предписании и план мероприятий по устранению выявленных нарушений;

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.

Предписание выдал:



(подпись)

О.А. Зуев

(фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:



(подпись)

Е.Н. Маркелова

(фамилия, инициалы)

11 марта 2020г.

(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)